

1. Hvor lang tid fra start til slut for hele Kollekolleparken?

Bebyggelsen ligger i fase 1 i Værløse Kommunes varmeplan, hvilket betyder, at tilslutning vil blive tilbudt i perioden 2023 – 26, såfremt min. 50 % af boligerne er interesserede. Anlægsperioden for bebyggelsen kan skønnes til [her mangler jeg data for antal installationer]

2. Hvor lang tid fra start til slut for den enkelte husstand?

Fra påbegyndelsen af anlæg af stik til færdigretablering går der typisk 14 dage (dette inkluderer tid til nedtagning af gasfyr og installation af unit).

3. Hvad er den normale procedure A-Z?

Set fra kundens side er der følgende:

1. Kunden underskriver en tilslutningserklæring
2. Kunden modtager besked om tidspunkt for arbejdets udførelse
3. Der graves
4. Rør fremføres til afspærringsventiler inden for mur
5. Det opgravede retableres
6. Kunden får fjernet gasfyr og etableret fjernvarmeunit ved egen VVS's (se dog 14)

4. Står Vestforbrændingen for hele entreprisen eller er der underentreprenører involveret og i så fald er det Vestforbrændingen der har ansvaret for disse?

Hvis man vælger abonnementsordning jf pkt. 14 står Vestforbrænding for hele processen. Vælger man ikke abonnementsordning står man typisk selv (aftale med VVS'er) for nedtagning af gasfyr og indkøb og installation af unit.

5. Er det muligt at stå for dele af arbejdet selv? Fx gravearbejdet fra vej til bryggers?
Som udgangspunkt ikke

6. Kan stikledninger fra vej til bryggers (hvor eksisterende installationer er placeret) skydes under jorden eller skal der ske en opgravning? og i så fald, at der skal graves, hvor bred en rende skal opgraves?

Fjernvarmeledningerne graves ind og bredden på renden forventes at være 50-100 cm.

7. Hvordan føres de nye varmerør ind i huset? Sker det igennem fundamentet eller kan rør føres over loft og ned?

Hvis der er kælder bores og føres fjernvarmeledningerne direkte ind gennem kældervæggen. Hvis bryggers er i stueplan føres fjernvarmeledningerne op ad ydervæg og ind. Det er endnu ikke besluttet om der i begge tilfælde vil komme et skab op ad ydervæg med afspærringsventiler og måler.

8. Skal brygges gulv rives op? og vil genetablering være indeholdt i entreprisen eller skal den enkelte husstand selv stå for dette?

Nej gulvet skal ikke rives op.

9. Etableres hovedledninger og stikledninger i en sådan dimension, at det vil være muligt kun at installere en veksler i den enkelte husstand eller skal der også installeres en varmtvandsbeholder? Har I nogle eksempler på dimensioner for løsningerne?

I øjeblikket dimensioneres vores ledninger ud fra varmtvandsbeholder hos de fleste kunder. Det er ikke besluttet om vi kan dimensionere efter brugsvandsveksler.

10. Hvad er levetiden på veksler-unit?

Minimum 25 år.

11. Er det et problem, at der laves en ny tilslutning med nye rør ift. korrosion i det eksisterende varmesystem?

Nej

12. Kan fjernvarmen levere de nødvendige temperaturset?

Ja, vores fremløbstemperatur er i dag mange steder 90-100 grader. Vi kigger dog på muligheden for at sænke denne, men vil som udgangspunkt mange steder ikke kunne gå under 70 grader, hvis bygningernes varmesystem/temperatursæt er bygget efter dette.

13. Hvad er ca. prisen for omlægning til fjernvarme? Og er den afhængig af eksisterende varmekilde? Og indbefatter prisen demontering af eksisterende varmekilde?

Kampagneprisen for etablering af stik forventes at blive 15.000 kr. (for max 20 meter). Hertil skal man selv betale for nedtagning af gasfyr samt køb og installation af fjernvarmeunit. Afhængig af valg af unit beløber dette sig til ca. 40.000-50.000 kr.

14. Vil betalingen bestå af en engangsbetaling eller tilbydes der også en abonnementsordning, hvor der betales lidt ekstra hver måned i stedet for en engangsbetaling?

Der forventes at kunne tilbydes en abonnementsordning, der indebærer:

1. at Vestforbrænding nedtager gasfyr og installerer fjernvarmeunit
2. at Vestforbrænding ejer og vedligeholder unitten
3. at kunden betaler ca. 3.500 – 5.000 kr/år

15. Er det muligt at få tilskud til omlægning til fjernvarme?

Ikke nogen konkret ordning, men i Regeringens udspil "Danmark kan mere 2" lægges op til tilskudsordning

16. Er det muligt at låne til omlægning til fjernvarme?

Såfremt der ikke er friværddi, der kan belånes, lægger Regeringens udspil "Danmark kan mere 2" op til at der skal ses på løsninger.

17. Er det muligt at låne et gasfyr fra Vestforbrændingen midlertidigt, såfremt ens eget gasfyr er ude af drift?

Vestforbrændingen arbejder på en mulighed for at låne eller leje midlertidige gasfyr.